

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главное управление МЧС  
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Грозный ул. Садыя (Тухачевского), 13 т.8(8712) 33-24-39 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надтеречному муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Знаменское, ул. Лесная, 1, тел., E-mail:  
und\_11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22/1/80.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах запыты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Седарчий» с.п. Надтереченское Надтеречного муниципального района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) юридического предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта запыты (гражданина, собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Даудов З.Р.

Отдел надзорной деятельности и про- № 22  
филактической работы по Надтереч-  
ному муниципальному району

(наименование органа ГПН)

от « 01 » марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 30 мин.

« 16 » марта 2021 г. по 12 ч 50 мин. « 16 » марта 2021 г.

проведена проверка

Заместитель начальника ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС  
России по ЧР Митагов Адам Абуевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Седарчий» с.п. Надтереченское Надтеречного муниципального района», с. Надтеречное, ул. Лесная б/н  
наименование и адрес объекта запыты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующая МБДОУ «Детский сад №2» Седарчий» Хасимикова А.С.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты размещенные огнетушители не расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключая подставки или опрокидывание.	Постановление правительства РФ №1479: п. 409.	08.06.2021	
2	Направленные движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление правительства РФ №1479: п. 48.	08.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в февраля 2020 г.

(кварталь, месяц).

*Заместитель начальника ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Матагов*  
*Адам Абуевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» марта 2021 г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получило:

*Абду*  
(подпись)

*Заместитель Начальника А.С.*  
(должность, фамилия, инициалы)

«19» марта 2021 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712) 33-24-25;