

МУ «ОДО администрации
Надтеречного
муниципального района»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 2 «СЕДАРЧИЙ»
С.П. НАДТЕРЕЧЕНСКОЕ
НАДТЕРЕЧНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(МБДОУ «Детский сад № 2
«Седарчий» с.п. Надтереченское»)
Ленина ул., б/н, с. Надтеречное,
Надтеречный район, Чеченская Республика,
366810;
тел.: (963) 589-16-05; e-mail:
detskijasad2sedarchij@mail.ru;
<http://www.sedarchi.do95.ru>;
ОКПО 63423144; ОГРН 1092035000881;
ИНН/КПП 2007004470/200701001

МУ «Теркан муниципальни
кЮштан ШДД»
«Муниципальни бюджетни
школазхойн дешаран учреждени
«ТЕРКАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КЮШТАН ЛАХА-НЕВРЕ
ЮЪРТАН № 2 ЙОЛУ
БЕРИЙН БЕШ «СЕДАРЧИЙ»
(МБШДУ «Лаха-Невре юьртан
№ 2 йолу берийн беш
«Седарчий»»)

Ленинан ур., л/яц, Лаха-Невре ю.,
Теркан кЮшт, Нохчийн Республика, 366810;
тел.: (963) 589-16-05; e-mail: detskijasad2sedarchij@mail.ru;
<http://www.sedarchi.do95.ru>;
ОКПО 63423144; ОГРН 1092035000881;
ИНН/КПП 2007004470/200701001

	<u>05.04.2021г.</u>	<u>44</u>
№	<u>25.03.2021г</u>	<u>63</u>

Начальнику МУ «ОДО
администрации Надтеречного
муниципального района»
Б.Р.Дукаеву

Уважаемый Беслан Русланович!

На Ваше письмо от 25.03.2021г. № 63 Представление ОНД и ПР по Надтеречному району УНД и ПР ГУ МЧС России «Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения» сообщая, что выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены.

В МБДОУ огнетушители установили на высоте 1,5 на специальных установках из негорючих материалов;

направление движения к источникам водоснабжения обозначены светоотражающими указателями.

С уважением,
Заведующий



А.С.Хасимикова