

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главное управление МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Грозный ул. Садыва (Тухачевского), 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надтеречному муниципаль-
ному району

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, Надтеречный район, с.Знаменское, ул.Лесная, 1, тел. , E-mail:
ond_11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22/11/20

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Седар-
чий» с.п. Надтереченское Надтеречного муниципального района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество должностного лица (при наличии) индивидуального предпринимателя)

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Даудов З.Р.

Отдел надзорной деятельности и про- № 22
филактической работы по Надтереч-
ному муниципальному району

(наименование органа ГПП)

от « 01 » марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 30 мин.

« 16 » марта 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 16 » марта 2021 г.

проведена проверка

Заместитель начальника ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЧР Матагов Адам Абуевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Седар-
чий» с.п. Надтереченское Надтеречного муниципального района», с.Надтеречное, ул.Ленина б/н

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующая МБДОУ «Детский сад №2» Седарчий» Хасимикова А.С.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено) |
|---------------|--|--|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | На объекте защиты размещенные огнетушители не расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. | Постановление правительства РФ №1479: п. 409. | 08.06.2021 | |
| 2 | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | Постановление правительства РФ №1479: п. 48. | 08.06.2021 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в февреля 2020 г.

(подпись, месяц).

Заместитель начальника ОНД и ИР по Надтеречному муниципальному району УНД и ИР ГУ МЧС России по ЧР Матагов Адам Абуевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» марта 2021 г.

М.П.И.И.*



Предписание для исполнения получило:

[Подпись]
(подпись)

Заведующий Филиппов А.С.
(должность, фамилия, инициалы)

«19» марта 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712) 33-24-25;